

Circolare num.: 2016/26 i
Classificazione: Regolamento

Destinatari:

- Membri suissetec

Bellinzona, ottobre 2016 Sac

Doccette per WC con chiusura non ammesse

Gentili Signore, Egregi Signori,

Da qualche tempo vengono sempre più spesso installate delle doccette per WC con chiusura, in modo particolare nelle toilette delle camere d'albergo.

Si fa notare che, ai sensi della norma SN EN 1717 "Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso" così come della direttiva SSIGA W3 / complemento 1, l'impiego di tali doccette con chiusura non è ammesso.



**Società Svizzera
dell'Industria del Gas
e delle Acque
SSIGA**

Ufficio Svizzera Italiana
Piazza Indipendenza 7
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 88 23
fax +41 91 821 88 25
info@ssiga.ch
www.ssiga.ch

Diversamente dalle docce tradizionali, nelle docce per WC esiste sempre il rischio di un contatto con liquidi classificati nella massima categoria di pericolo 5 (batteri fecali).

Dal momento che la doccetta è costantemente sotto pressione, non è possibile realizzare una separazione a norma con un interruttore del tubo di tipo DC. In più per i WC e i bidet, la protezione con una valvola di ritegno di tipo EB viene esplicitamente esclusa dalla SN EN 1717.

Perciò e per evitare un inquinamento dell'acqua potabile devono essere installati sedili-bidet per WC certificati o convenzionali bidet con rubinetti di prelievo senza doccetta estraibile.

Vi preghiamo di prenderne debita nota.

Cordiali saluti

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque

Martin Sager
Direttore

Raffaele Domeniconi
Coordinatore Svizzera italiana